



I Q C S.A.



CERTIFICADO DE TIPO

CERTIFICADO N°

T 012504/2

NOMBRE DEL TITULAR:

BAW ELECTRIC S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Venezuela 1299, Ciudad Autónoma de Buenos Aires-ARGENTINA

CUIT DEL TITULAR:

30661800832

NOMBRE DEL FABRICANTE:

[REDACTED]

DIRECCION DEL FABRICANTE:

[REDACTED]

PRODUCTO:

MULTIMEDIDOR Y PROTECTOR MONOFASICO DE TENSION Y CORRIENTE

MARCA:

BAW

MODELO:

VER ANEXO

DATOS TÉCNICOS:

VER ANEXO

INFORMACION ADICIONAL:

PAIS DE ORIGEN:

CHINA

ENSAYADO SEGUN NORMA:

IEC 60947-5-1: 2003 (3° Ed) + IEC 61010-1: 2001 (Ed. 2) + IEC 62052-11: 2003 (Ed.1) + IEC 62052-31: 2015 (Ed. 1)

INFORME DE ENSAYO N°:

73222-486-111619 + 81063-486-117047

LABORATORIO DE ENSAYO:

SHITSUKE S.R.L.

**FECHA DE EMISION DEL
CERTIFICADO:**

08/08/2025

EL PRESENTE CERTIFICADO DE TIPO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION 236/2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA - SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, CORRESPONDIENTE AL ESQUEMA DE CERTIFICACION N° 2 DE LA NORMA ISO/IEC 17067
EL TITULAR DEL CERTIFICADO DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL "ACUERDO DE CERTIFICACION ENTRE EL CLIENTE E IQC" - FR-IQC-108
A PARTIR DEL 30/05/2027 ESTE SOLO ES VALIDO SI EL CERTIFICADO SE ACOMPAÑA DE LA CONSTANCIA DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE

Ing. SUSANA B. MARIANO
Directora de Certificación de Producto
IQC S.A.
Departamento de Certificación de Producto
IQC



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012504/2

NOMBRE DEL TITULAR:

BAW ELECTRIC S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Venezuela 1299, Ciudad Autónoma de Buenos Aires-ARGENTINA

PRODUCTO

MULTIMEDIDOR Y PROTECTOR MONOFASICO DE TENSION Y CORRIENTE

MODELO	DATOS TECNICOS
PVA-63A P1	220V~; 50/60Hz; Ui: 400V; In: 63A
PVA-63A	UN: 220Vca >U: 230-300V <U: 140-210V In: 63A Ir_1-40A 50/60Hz
RU230-63A	UN: 220Vca >U: 230-300V <U: 140-210V In: 63A 50/60Hz
RU230F63	UN: 220Vca >U: 230-300V <U: 140-210V In: 63A 50/60Hz

FECHA DE EMISION DEL ANEXO: 08/08/2025


Ing. SUSANA B. MEDINA
Directora de Certificación de Producto
IQC S.A.